Gabinete Técnico de Seguridade e Saúde Laboral

Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)

982 23 11 50

gabinete.prl@cel.es

www.cel.es

Praza Santo Domingo, 6-8, 2ª Planta
27.001 LUGO

@empresarioslugo

Gas radón no ámbito laboral

Deberes preventivos

CEG Confederación de Empresarios de Galicia

cel Confederación de Empresarios de Lugo

Co financiamento de: XUNTA DE GALICIA

OBRIGAS EMPRESAS LUGO

Gas Radón 22-06-2024 Entrada en vigor da obriga empresarial de realizar actuacións preventivas fronte ao gas radón dispostas polo RD 1029/2022 de 20 de decembro, polo que se aproba o Reglamento sobre protección da saúde contra os riscos derivados da exposición ás radiacións ionizantes.

O **radón**, un gas radioactivo que emana de rochas coma o granito, é a segunda causa de cáncer de pulmón no mundo despois do tabaco, segundo a Organización Mundial da Saúde (OMS). En Galicia, calcúlase que se cobra 110 vidas ao ano, a tenor del último informe del Ministerio de Sanidade. **Después de casi dous anos de moratoria**, o novo plan contra o radón entrou en vigor o día 22 de xuño de 2024 e implica obrigas para os centros de traballo de todos os municipios considerados de actuación prioritaria.

Segundo os datos elaborados polo Consello de Seguridade Nuclear no seu **Mapa de Zonificación por Municipios de Radón**, en Galicia o 98,4% dos municipios son de actuación prioritaria (con potencial de radón superior a 300 Bq/m3). Dos 313 municipios (308 son de actuación prioritaria) Nivel I = 25 municipios (8,0%) Nivel II = 283 municipios (90,4%). **Un total de 56 concellos da provincia de Lugo están afectados**; todos menos A Fonsagrada, A Pobra do Brollón, Cervantes, Cospeito, Folgoso do Courel, Lourenzá, Navia de Suarna, Pol, Ribadeo, Ribeira de Piquín e Trabada.

DEBERES DAS EMPRESAS / TITULARES DA ACTIVIDADE LABORAL

1. Cumplir co nivel de referencia establecido polo RD para os recintos pechados.
2. Levar a cabo actuacións relacionadas coa necesidade de cumplir co nivel de referencia (medicións, informe final).
3. Levar a cabo as medidas determinadas en caso de que se supere o nivel de dosis anual establecido a partir do cal a exposición das persoas traballadoras se ten que xestionar como situación de exposición planificada.

LIGAZÓNS DE INTERESE:

WEB ISSGA: **Documento técnico aclaratorio** en relación ao gas radón e ás obrigas empresariais preventivas derivadas da súa xestión.
BOE: **RD 1029/2022**
CSN: **Mapa de Zonificación por Municipios de Radón**
Ministerio de Sanidade: **Plan Nacional contra o Radón**

NIVEL DE REFERENCIA para o radón en recintos pechados: **300 Bq/m3** , en termos do promedio anual de concentración de radón en aire, tanto para as vivendas e/ou edificios de acceso público como para os lugares de traballo.

CENTROS DE TRABALLO obrigados a realizar estudos para estimar o promedio anual da concentración de radón no aire

1. Lugares de traballo subterráneos como túneles, minas ou covas.
2. Lugares nos que se procese, manipule o aproveite auga de orixe subterráneo como actividades termais e balnearios.
3. Todos os lugares de traballo situados na planta baixo rasante ou planta baixa dos términos municipais de acción prioritaria.

INFORME das estimacións do promedio anual

Cando as concentracións de radón cumplan cos niveis de referencia, o titular da actividade deberá ter informe correspondente a disposición dos traballadores, das autoridades sanitarias, da Inspección de Traballo e Seguridade Social (ITSS) ou, no seu caso, das outras administracións públicas competentes en material laboral, e do CSN.

Se as concentracións superan os 300 Bq/m3, o titular da acitividade laboral deberá tomar medidas para reducir as concentraciós e/ou exposicions ao radón, dacordo co principio de optimización, e reevaluar o promedio anual de concentración de radón no aire no lugar de traballo unha vez adoitadas estas medidas.

MEDIDAS para reducir os niveis de gas radón en lugares de traballo

1. Utilizar barreiras de protección capaces de mitigar a entrada de gas radón procedente do terreo no interior da edificación.
2. Utilizar sistemas capaces de reconducir o gas radón ao aire libre para evitar que penetre no interior das edificacións, básicamente, mediante sistemas de ventilación dos espazos ubicados entre as zonas habitables do edificio e o chan (como a cámara sanitaria ou plantas baixas non habitables) ou sistemas de despresurización do terreo de debaixo do edificio.

Gabinete Técnico de Seguridade e Saúde Laboral
Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)

Co financiamento de: XUNTA DE GALICIA